



KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA

Krajowa Administracja
Skarbowa

UNP: 1626420

Bielsko-Biała, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Sprawa: Konserwacja systemu ppoż. w
budynku Krajowej Informacji
Skarbowej w Będzinie przy
ul. Retingera 1

Znak pisma: 0110.KLL2.261.14.2022.2

Kontakt: Stefan Kamiński - asystent
tel. 33 472 79 00 w. 7165
e-mail: stefan.kaminski@mf.gov.pl

Wykonawcy
według rozdzielnika

Odpowiedź na pytanie

Krajowa Informacja Skarbowa informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie pozaustawowym w drodze rozpoznania rynku na wykonanie usług przeglądu, konserwacji i wykonywania napraw systemu przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku Wydziału Krajowej Informacji Skarbowej zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Retingera 1, w dniu 6 kwietnia 2022 r. wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy. Zamawiający pozostawił oryginalną pisownię zapytania (łącznie z ewentualnymi błędami ortograficznymi, interpunkcyjnymi, gramatycznymi i stylistycznymi).

Pytanie:

Dzień dobry, w nawiązaniu do otrzymanego zapytania prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał sprawdzenie 100% czujek przy każdym przeglądzie (nie wymagają tego obowiązujące przepisy) - czy wystarczającym będzie sprawdzenie 100% czujek raz w roku, a przy pozostałych przeglądach sprawdzenie tylko kilku czujek celem potwierdzenia prawidłowej pracy systemu oraz wykonanie innych wskazanych czynności wskazanych w zapytaniu.



ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała | tel.: +48 33 472 79 00 | fax: +48 33 472 79 04
e-mail: kancelaria.kis@mf.gov.pl | adres e-PUAP: /KIS/SkrytkaESP lub /KIS/wnioski
www.kis.gov.pl | NIP: 547 21 69 306 | REGON: 366063511

Odpowiedź:

Przeglądy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr. 109 poz. 719 ze zm.), Polskie Normy (w tym PKN-CEN/TS 54-14) oraz zalecenia producenta zainstalowanego systemu przeciwpożarowego i jego elementów składowych.

Jeżeli producent nie zaleca wykonania konserwacji danego elementów częściej niż w obowiązujących regulacjach prawnych, dopuszczalne jest w ramach konserwacji „kwartalnej” wykonanie badania i sprawdzenia procentowej części elementów systemu, lecz w taki sposób, aby badaniu i sprawdzeniu w ciągu roku podlegały wszystkie elementy systemu (100%) oraz aby w danej konserwacji „kwartalnej” zostały sprawdzone elementy z każdej strefy.

Analogicznie dopuszczalne jest sprawdzenie 100% czujek przy jednym przeglądzie, a przy pozostałych przeglądach tylko wybranych czujek, lecz z każdej strefy, w celu sprawdzenia poprawności działania systemu.

W protokole należy umieścić zapis podający procentową lub ilościową część elementów, jaka została sprawdzona.

*Na oryginale podpisać
wz. Naczelnika Wydziału
Katarzyna Caputa
Kierownik Działu*