



UNP: 2196222 Bielsko-Biała, 20 lutego 2024 roku

Sprawa: Dostawa wraz z montażem depozytora kluczy w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku.

Znak pisma: 0110-KLL2.261.3.2024.2

Kontakt: Marek Pękala – główny specjalista  
tel. 33 472 79 35  
e-mail: przetargi.kis@mf.gov.pl

### Wykonawcy wg rozdzielnika

#### WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Krajowa Informacja Skarbowa w związku z wpływem zapytania od potencjalnego Wykonawcy w prowadzonym rozpoznaniu rynku pn. „Dostawa wraz z montażem depozytora kluczy w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku” udzielamy następującego wyjaśnienia:

##### **Pytanie 1:**

... pytanie dotyczy odległości doprowadzenia przewodu zasilającego oraz przewodu sieciowego, które należy doprowadzić do miejsca montażu depozytora kluczy. Kolejne pytanie czy wcześniej wymieniony przewody należy doprowadzić natynkowo ( w korytkach) czy podtynkowo?.

##### **Odpowiedź:**

Krajowa Informacja Skarbowa , informuję, że zasilanie elektryczne do urządzenia doprowadzone może być z skrzynki elektrycznej z odległości około 10 m częściowo w suficie podwieszanym lub natynkowo (w korytku) z montażem bezpiecznika lub z gniazdka elektrycznego po przewierceniu ściany, natomiast przewód sieciowy poprowadzony musi być z kondygnacji I piętra na parter częściowo natynkowo (w korytkach) około 10 m i sufitem podwieszanym odległość około 40m.

Naczelnik Wydziału

Ewa Król

*Pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

