



Bielsko-Biała, 04 grudnia 2017 r.

Skarbowa

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej

0110-KLL2.261.94.2017.1

Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi rozpoznanie rynku w celu zakupu systemu powiadamiania o pożarze dla Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej Wydział w Będzinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy o wypełnienie i podpisanie dołączonych załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zlecenia:

Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej Wydział w Będzinie przy ul. Józefa Retingera 1,
42-500 Będzin.

Termin wykonania zlecenia: do 28.12.2017r.

Ocena ofert będzie oparta o następujące kryteria:

Cena brutto oferty – waga 82%

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa ilość punktów za to kryterium).

Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 82 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_c = \frac{NOCB}{CBOB} \times 82 \text{ pkt}$$

P_c – ilość punktów dla badanej oferty

NOCB – najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert

CBOB – cena brutto oferty badanej

Gwarancja – waga 18%

Gwarancja musi być podana w pełnych miesiącach.

Sposób oceny kryterium – maksymalizacja (im dłuższy okres gwarancji tym wyższa ilość punktów za to kryterium, minimalny okres wynosi 24 miesiące). W kryterium „Gwarancja” punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące.

Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej wymaganej gwarancji wynoszącej 24 miesiące skutkuje nie uzyskaniem przez Wykonawcę punktów w tym kryterium, natomiast zaoferowanie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji skutkuje otrzymaniem przez Wykonawcę maksymalnej ilości punktów.

Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 0,5 punktu.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 18 pkt z tego kryterium.

Punkty w kryterium „Gwarancja” będą wyliczane według poniższego wzoru:

$$P_g = (G_w - 24) * 0,5$$

P_g - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”

G_w – gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę podana w pełnych miesiącach.

Wybór najkorzystniejszej oferty zamówienia będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o ww. kryteria oceny ofert, na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

UWAGA:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Warunki płatności:

1. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego protokołu odbioru wykonania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, karty odpadu zutylizowanych czujek oraz prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Klauzule społeczne:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 pracowników, którzy będą wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na umowę o pracę.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania, przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*¹ (tj. w szczególności¹ bez imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL pracownika). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Zapisy pkt 1 i 2 nie dotyczą Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie zatrudniają pracowników).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

¹ Wyczerpująco ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Składanie ofert:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć:

- pocztą tradycyjną,
- pocztą elektroniczną w formie pliku „pdf” na adres: kis@sl.mofnet.gov.pl,
- lub złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku – Białej, ul. Teodora Sixta 17,

w terminie do dnia 7.12.2017r. do godziny 9:00.

Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.

Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej www.kis.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia” (Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR) **informację o złożonych ofertach**, natomiast po ich analizie - **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty**.

W związku z powyższym, Zamawiający **nie będzie wysyłał do Wykonawców** odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Marek Pękala tel. 33 485-34-98

Naczelnik Wydziału



Mariusz Kipka-Pawłowski

Załączniki:

1. FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 2
3. PROJEKT UMOWY – załącznik nr 3

Kierownik Referatu



Marek Pękala

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup systemu powiadamiania o pożarze dla Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej Wydział w Będzinie przy ul. Józefa Retingera 1, 42-500 Będzin składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej określoną cenę:

1	Nazwa centrali (producent, typ)	
2	CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY NETTO	 złotych (słownie:zł)
3	Stawka VAT	%
4	Kwota VAT	 złotych (słownie:zł)
5	CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO [Całkowita wartość oferty netto + Kwota Vat]	 złotych (słownie:zł)
6	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach	

II. Ponadto oświadczamy, że akceptujemy określone przez Zamawiającego:

1. Warunki dostawy.

- 1.1. Miejsce realizacji zlecenia: **Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej Wydział w Będzinie, ul. Józefa Retingera 1, 42-500 Będzin**
- 1.2. Termin wykonania zlecenia: do 28 grudnia 2017 r..
- 1.3. Wszystkie koszty związane z dostawą i montażem systemu są wliczone w cenę oferty.
- 1.4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie realizacji zlecenia ponosi Wykonawca.
- 1.5. Odbiór przedmiotu umowy wykonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

2. Warunki gwarancji.

Oferujemy okres gwarancji, serwisu i przeprowadzania wymaganych przeglądów (w tym przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz Polskimi Normami jak również wykonania przeglądów zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)) w okresie (nie mniej niż 24 miesiące) miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Warunki płatności.

- 3.1. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego protokołu odbioru wykonania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, karty odpadu zutylizowanych czujek oraz prawidłowo wystawionej faktury.
- 3.2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Ponadto oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności (czynności) określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązki posiadania takich uprawnień.
3. Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do jego wykonania.
4. Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczamy, że zastosowane przez nas do wykonania usługi materiały i urządzenia będą spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać wymagane certyfikaty i parametry jakościowe.
6. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:

.....

Nr telefonu: Adres e-mail:

Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:

kod miast ulica, nr

NIP **REGON**

..... dnia,

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis zawartości przedmiotu zamówienia:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
3. Część informacyjna przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: zakup systemu powiadamiania o pożarze dla Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej Wydział w Będzinie.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie i opracowanie projektu systemu p.poż. zabezpieczającego cały obiekt, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (projekt również w wersji elektronicznej, rysunki techniczne w formie edytowalnej programu AutoCAD lub innego równorzędnego),
- demontaż elementów systemu p.poż. wraz z utylizacją czujek jonizacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania karty odpadu zutylizowanych czujek Zamawiającemu (około 110 szt.),
- demontaż oraz montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji,
- montaż gniazd oraz adresowalnych czujek dymu, ciepła zgodnie z dokumentacją projektową, min 0,5 m od osprzętu elektrycznego oraz pozostałych elementów stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN, (około 300 szt.)
- montaż adresowalnych przycisków ROP,
- montaż pojemników na akumulatory oraz ich zabudowa,
- montaż sygnalizatorów akustycznych zapewniających słyszalność w całym obiekcie zgodnie z opracowanym projektem,
- montaż centrali oddymiania,
- rozruch, zaprogramowanie systemu i wykonanie testów,
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu dla zamawiającego oraz umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego instrukcji obsługi centrali p.poż.,

- wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową: okablowanie systemu musi być poprowadzone w korytach montażowych natynkowych, prace porządkowe po przeprowadzonych robotach etc.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.
- zapewnienie przez system sygnalizacji pożaru sterowań wynikających z projektu.

1.1 Opis budynku

Dane techniczne

- Powierzchnia użytkowa: 2567,18 m²
- Kubatura: - ok. 8587,00 m³
- Ilość kondygnacji: 4
- Rok budowy: lata 60
- Rodzaj budownictwa – tradycyjne, ściany murowane z cegieł, stropy gęsto żebrowe z elementów drobnowymiarowych, dach kryty papą, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa,
- Instalacje wewnętrzne: wod.-kan., gazowa, CO, elektryczna, wentylacyjna, instalacje słaboprądowe (alarmowe, p.poż, kontroli dostępu, wizyjną i komputerową).
- Wyposażenie w urządzenia: serwerownia

1.2 Dokumentacja (Projekt Techniczny) wykonawcza Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w wersji papierowej jest do wglądu zainteresowanych stron w siedzibie zamawiającego.

1.3 Informacja na temat istniejącego systemu sygnalizacji pożaru :

- centrala CSP 35A zlokalizowana na portierni (pomieszczenie ochrony) centrala połączona jest z monitoringiem firmy ochroniarskiej
- czujki jonizacyjne DIO-31 A2: 27 szt.,
- czujki termiczne 4 szt.,
- gniazda czujek 31 szt.,
- ROP 5 szt.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczególności powinien zawierać i uwzględniać:

- szczegółowy opis projektowanej instalacji, określając sposób montażu okablowania i urządzeń,
- rysunki określające miejsce montażu urządzeń,
- schemat blokowy połączeń,

- specyfikację ilości i typów używanych urządzeń, przewodów, uchwytów, aparatury sterowniczej, zasilaczy,
- dokumentacja techniczna musi zawierać projekt elektryczny linii zasilających,
- system oraz urządzenia powinny spełniać wymagania pkt 11.3 zał. Nr 3 do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002). Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone aprobatami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby do realizacji zamówienia zabezpiecza wybrany wykonawca, roboty wykonawca będzie realizować w czynnym obiekcie, sposób prowadzenia prac powinien być wykonywany kondygnacyjnie,
- Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z zasadami bezpieczeństwa pracy pracowników i osób postronnych w obrębie realizacji zamówienia.

2.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilościach:

- 1 kpl. wersji elektronicznej,
- oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji projektowej,
- 3 kpl. dokumentacji powykonawczej.

2.3 Opis wymagań dotyczących systemu p.poż.:

Centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do:

- o wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
- o koordynowania pracy wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu pożarowego,
- o wystawiania urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz przekazania informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
- o ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych np. hoteli, biurów, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej.

Powinna posiadać możliwość zaprojektowania na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składać się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów,

umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczone w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odległości pomiędzy węzłami centrali mogą wynosić do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrów w przypadku stosowania światłowodu jednomodowego.

Centrala powinna posiadać:

- panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym
- moduły funkcjonalne:
 - linii dozorowych minimum 6,
 - kontrolno-sterujących,
 - wyjść przekąźnikowych,
 - wyjść potencjałowych,
 - wyjść przekąźnikowych wysokonapięciowych,
 - wejść kontrolnych,
 - zasilacza,
 - drukarki,
 - modułów transmisji

Charakterystyka ogólna systemu:

Wymagania dla urządzenia sygnalizacji pożarowej:

- rozproszona struktura - lokalizacja węzłów centrali bezpośrednio w miejscach wymagających ochrony lub sterowania urządzeniami automatyki pożarowej.
- gwarancja wysokiej niezawodności funkcjonowania systemu dzięki zastosowaniu zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych pomiędzy węzłami centrali (redundancja),
- modularność - dobór wyposażenia centrali ograniczony tylko do niezbędnych elementów - modułów funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji węzła centrali, nie ma zbytecznego wyposażenia.
- możliwość obsługi systemu, poprzez panele operatorskie, wyposażone w dotykowe wyświetlacze. Możliwy dostęp do systemu w wielu punktach (możliwość stosowania 50 paneli obsługowych),
- możliwość integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pożaru ze sterowaniem systemami oddymiania i wentylacji w ramach urządzeń w pełni adresowalnych jednego producenta;
- możliwość programowania i obsługi wszystkich urządzeń adresowalnych z panelu operatorskiego centrali,

- możliwość projektowania odgałęzień od pętli dozorowych
- umożliwić podłączenie czujek liniowych dymu bezpośrednio na liniach dozorowych centrali (pełna integracja z adresowalnymi liniowymi detektorami dymu)
- możliwość stosowania elementów sterujących/przełączników z zestykami o napięciu 230 VAC z funkcją „fail safe” – programowania bezpiecznego położenia styków przełączników w przypadku awarii zasilania,
- możliwość kontroli obwodów wysokonapięciowych 230 VAC przez linie kontrolne modułów adresowalnych,
- możliwość stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych z programowanymi komunikatami głosowymi w obiektach
- możliwość kontrolowania czterech stanów urządzenia przez jedno wejście kontrolne na modułach centrali lub elementach modułów pętlowych,
- możliwość grupowania sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, tworzenie grup wyjść, które mają być jednocześnieysterowane,
- możliwość synchronicznegoysterowania do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie,
- możliwość synchronicznegoysterowania do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów tonowych lub głosowych,
- możliwośćysterowania i zasilania sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe,
- możliwość współpracy z urządzeniami monitoringu pożarowego,
- czujki punktowe powinny być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu,
- urządzenia spełniają wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm europejskich EN 54,
- centrala powinna umożliwiać swobodę konfiguracji i rozbudowy systemu w dowolnym momencie inwestycji,
- pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,
- mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,
- mieć duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń,
- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,

- umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
- umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,
- współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,
- umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,
- moduły linii dozorowanych powinny dopuszczać topologię oprócz zwykłej pętli, linii otwartej oraz odgałęzień (T-tap),
- każdy z elementów pętlowych powinien posiadać wbudowane obustronne izolatory zwarć,
- zastosowane moduły powinny mieć zabudowaną elektronikę co zwiększy ich odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie elektrostatyczne,
- pamięć wewnętrzna o pojemności do 2000 zdarzeń i 9999 alarmów,
- wszystkie elementy powinny być kompatybilne wstecznie co umożliwiła łatwą aktualizację i rozbudowę systemu w przyszłości,
- czujki punktowe powinny być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu.

3. Część informacyjna przedmiotu zamówienia

3.1 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia:

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007
- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne
- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe
- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009
- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006
- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007
- Wytyczne Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych
- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010
- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej
- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń

3.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie związane z instalacją i jej prowadzeniem:

Dostawa i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru oraz jej elementów, montaż okablowania, uruchomienie centrali oraz wykonanie testów odbędzie się w dniach roboczych, w godzinach w poniedziałek i piątek od 6:30 do 18:30, od wtorku do czwartku od 6:30 do 17:00. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia.

Koszty ewentualnych uszkodzeń tynków i powierzchni malarskich w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynku. Prace będą wykonywane w „działającym” budynku.

..... dnia,

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**UMOWA NR /2017
(PROJEKT)**

zawarta w dniu - 2017 w Bielsku-Białej pomiędzy:

Krajową Informacją Skarbową w Bielsku – Białej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko – Biała
NIP 547-21-69-306, REGON 366063511,

reprezentowaną przez:

Romana Kucharczyka - Dyrektora

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmă

reprezentowaną przez:

	nazwisko	imie	stanowisko
1.			

	nazwisko	imie	-	stanowisko
2.				

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanych dalej **Stronami**.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku nr 0110-KLL2.261.94.2017 na zakup systemu powiadamiania o pożarze dla Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej Wydział w Bedzinie została zawarta umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, dotyczący zakupu systemu powiadamiania o pożarze dla Krajowej Informacji Skarbowej Wydział w Bedzinie zgodnie ze złożoną ofertą w dniu

2. Przedmiot umowy musi być zgodny z parametrami zawartymi w załączonym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy winien zostać wykonany do 28.12.2017r. Brak realizacji w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych **Wykonawcy** z tego tytułu.
2. Wszelkie prace winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.
3. Dostawa i montaż centrali sygnalizacji p.poż. oraz jej elementów, uruchomienie centrali oraz wykonanie testów odbędzie się w dniach roboczych, w godzinach pracy **Zamawiającego**.
4. **Wykonawca** w terminie określonym w ust. 1 musi zakończyć dostawę i montaż systemu sygnalizacji p.poż. wraz z jej elementami, uruchomić system i wykonać testy, opracować dokumentację projektową systemu p.poż., przedłożyć fakturę wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy oraz kartą odpadu.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest do usunięcia odpadów powstałych w toku wykonywanych prac oraz odpowiedzialny jest za właściwy sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
6. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
7. **Wykonawca** oświadcza, że wszelkie prace związane z realizacją niniejszej umowy będą wykonane przez pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
8. **Wykonawca** będzie zatrudniać dwie osoby na podstawie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania umowy. W razie odejścia bądź zwolnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, będzie uzupełniony stan osób pracujących przy przedmiocie umowy o inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
9. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez **Wykonawcę** wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie **Zamawiającego, Wykonawca** zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób w postaci kopii umowy zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności² bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

² Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

10. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień realizacji wszystkich czynności określonych w §1 ust. 2 potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy **Wykonawcy** przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto zł (słownie:).
2. Podstawą wystawienia faktury przez **Wykonawcę** będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru wykonania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** wskazany na fakturze, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez **Zamawiającego** podpisanego protokołu odbioru wykonania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, karty odpadu zutilizowanych czujek oraz prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
5. Kwoty określone w załączniku nr 1 do umowy obejmują wszelkie zobowiązania **Zamawiającego** w stosunku do **Wykonawcy** i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
6. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w zaproszeniu do składania ofert oraz umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w kwocie określonej w załączniku nr 1 do umowy.
7. **Wykonawca** bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, nie może przenieść wierzitelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani dokonywać kompensaty.

§ 4

GWARANCJA

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** gwarancji na okres na przedmiot umowy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W okresie trwania gwarancji **Wykonawca** zobowiązany jest do przeprowadzania wszystkich przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz Polskimi Normami jak również wykonania przeglądów zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

3. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:

- a) **Zamawiający** wyznaczy **Wykonawcy** termin ich usunięcia. **Wykonawca** zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt usterek technicznych powstałych w okresie gwarancji, nie później niż w terminie 5 dni,
- b) **Zamawiający** może usunąć w zastępstwie **Wykonawcy** na jego koszt wady nieusunięte przez **Wykonawcę**, po uprzednim jego zawiadomieniu. Kosztami związanymi z usunięciem wad i usterek, w okresie gwarancji **Zamawiający** obciąża **Wykonawcę**.

§ 5

WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO

1. **Wykonawca** zapewnia w okresie gwarancji bezpłatne usługi serwisowe na dostarczone i zamontowane elementy systemu (w tym przeglądy gwarancyjne, jeśli będą wymagane).
2. Czas przyjazdu serwisu **Wykonawcy** wynosi maksymalnie 8 godzin roboczych od zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem lub e-mailem).
3. Czas naprawy lub wymiany elementów systemu na nowe wynosi **do 14 dni od dnia zgłoszenia awarii**.
4. Okres gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których system lub elementy systemu były wyłączone z eksploatacji, z powodu naprawy podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę tę określa się jako liczbę dni, która upłynęła między datą zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy.
5. Każda naprawa musi być potwierdzona protokołem z naprawy.
6. **Zamawiający** zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterekach systemu informować **Wykonawcę** w ciągu 48 godzin (w czasie godzin pracy) od momentu wykrycia uszkodzenia lub niewłaściwej pracy urządzeń.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także opóźnienie w terminie zakończenia naprawy usterek gwarancyjnych.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - a) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy,
 - b) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

3. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od **Zamawiającego** w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, **Zamawiający** będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistie poniesionej szkody.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury w terminie uzgodnionym w § 3 ust. 3 **Wykonawcy** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej **Zamawiającemu** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.).
8. W przypadku niezapłacenia kary umownej przez **Wykonawcę** w terminie wskazanym w zawiadomieniu o obciążeniu karą umowną **Wykonawca** wyraża zgodę na potrącanie przez **Zamawiającego** kar umownych z należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia.
9. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia **Wykonawcy** z obowiązków umownych.
10. **Wykonawca** wyraża zgodę na potrącanie przez **Zamawiającego** kar umownych z należnego wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania terminu z ust. 6.

§ 7

USTALENIA KOŃCOWE

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie chronionych uzyskanych w związku z realizacją umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. **Zamawiający** dopuszcza, za swoją zgodą, korzystne dla **Zamawiającego** zmiany w treści umowy. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w zakresie zmiany oferowanych elementów systemu na inne o identycznych lub lepszych przy niepodwyższonej cenie ofertowej.
4. **Wykonawca** oświadcza, że jego działanie nie stanowi nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową rozstrzyga się na podstawie Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 - kserokopia formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 – kserokopia opisu przedmiotu zamówienia