

## Krajowa Informacja Skarbowa

0110-KLL2.261.30.2018.1

**Adresaci  
wg rozdzielnika**

### **Zaproszenie do składania ofert**

Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi rozpoznanie rynku w celu dokonania zamówienia na: „Bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej”.

**Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy o złożenie niżej wymienionych dokumentów określonych w niniejszym zaproszeniu:**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zaproszenia
2. Formularz cenowy dla części I, II, III, IV – załącznik nr 2/I, 2/II, 2/III, 2/IV do Zaproszenia
3. Oświadczenie RODO – załącznik nr 6 do Zaproszenia

#### **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 3 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz w Załączniku nr 5 do Zaproszenia – wykaz jednostek zewnętrznych wymagających użycia zwyżki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

- część I obejmuje konserwację 25 urządzeń w 3 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/I – formularz cenowy dla części I,
- część II obejmuje konserwację 9 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/II – formularz cenowy dla części II,
- część III obejmuje konserwację 8 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/III – formularz cenowy dla części III,

- część IV obejmuje konserwację 36 urządzeń w 2 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/IV – formularz cenowy dla części IV.

**Miejsce realizacji zamówienia:** wyszczególnione jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki 2/I, 2/II, 2/III i 2/IV do Zaproszenia.

**Termin realizacji:** od dnia podpisania umowy **do 31 grudnia 2018 r.**

W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 2 konserwacje dla urządzeń wykazanych w załącznikach 2/I-2/IV:

- pierwszą konserwację oraz jednoczesną inwentaryzację (Załącznik nr 5 do umowy) należy wykonać w terminie do 20 lipca 2018 r.
- drugą konserwację należy wykonać w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

#### **Kryterium wyboru oferty.**

Ocena ofert będzie oparta o następujące kryteria:

- cena brutto konserwacji - 80%
- wysokość marży za części dostarczone do usuwania awarii - 10%
- cena roboczogodziny z narzutami brutto - 10%

Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego dla każdej części oddzielnie.

#### **Klauzule społeczne.**

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 pracownik, który będzie wykonywać czynności zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), związane z realizacją niniejszego zamówienia, był zatrudniony przez Wykonawcę na umowę o pracę.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Pozostałe dane zawarte w kopii umowy powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy. W razie ustania stosunku pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca uzupełnia stan osób realizujących przedmiot zamówienia o inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego oraz przedkłada na żądanie Zamawiającego dokument o którym mowa w pkt 2 „Klauzule społeczne”. Brak spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
4. Zapisy pkt 1-3 nie dotyczą Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych nie zatrudniających żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę).

#### **Warunki płatności:**

Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.

#### **Składanie ofert:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część osobno, nie ma obowiązku składania oferty na wszystkie części.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Teodora Sixta 17.

Wymagane dokumenty można:

- wysłać pocztą,
- wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku „pdf” na adres: **kancelaria.kis@mf.gov.pl**,
- złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Teodora Sixta 17.

**Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00.**

**Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.**

Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej [www.kis.gov.pl](http://www.kis.gov.pl) w zakładce „Ogłoszenia (Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR)”, informację o złożonych ofertach.

Po analizie złożonych ofert Zamawiający umieści na ww. stronie również zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części.

Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w ww. zakresie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego dla każdej części oddzielnie.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.**

#### **Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela**

Marcin Matlak, w godzinach od 7.00- 14.00 tel. (32) 783 24 75

Naczelnik Wydziału  
  
Mariusz Kijka-Pawłowski

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zaprośzenia – Formularz oferty

Załącznik nr 2/I do Zaprośzenia – Formularz cenowy dla części I

Załącznik nr 2/II do Zaprośzenia – Formularz cenowy dla części II

Załącznik nr 2/III do Zaprośzenia – Formularz cenowy dla części III

Załącznik nr 2/IV do Zaprośzenia – Formularz cenowy dla części IV


Załącznik nr 3 do Zaprośzenia – Opis przedmiotu zamówienia – dla części I-IV -zakres wymaganych czynności

Załącznik nr 4 do Zaprośzenia – Projekt umowy dla części I-IV.

Załącznik nr 5 do Zaprośzenia – Wykaz jednostek zewnętrznych klimatyzatora wymagających zwyżki.

Załącznik nr 6 do Zaprośzenia – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO

Załącznik nr 7 do Zaprośzenia – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajową Informację Skarbową zgodnie z rozporządzeniem RODO



### FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 0110-KLL2.261.30.2018 na „**Bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej**” składamy ofertę na:

|                                                                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CZEŚĆ I – konserwację 25 urządzeń w 3 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/I,   | <input type="checkbox"/> * |
| CZEŚĆ II – konserwację 9 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/II,     | <input type="checkbox"/> * |
| CZEŚĆ III – konserwację 8 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/III,   | <input type="checkbox"/> * |
| CZEŚĆ IV – konserwację 36 urządzeń w 2 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/IV. | <input type="checkbox"/> * |

- I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaprośzeniu do składania ofert za niżej określoną cenę:

Dla części I\*\*

|    |                                                                                                                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA<br>CZEŚCI I                                                                                             | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 2. | Stawka VAT                                                                                                                       | ..... %                             |
| 3. | Kwota VAT                                                                                                                        | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 4. | WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO<br>(wartość oferty netto + wartość podatku VAT)<br>(Zgodna z załącznikiem nr 2/I pozycja<br>OGÓŁEM BRUTTO) | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |

Dla części II\*\*

|    |                                                                                                                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA<br>CZĘŚCI II                                                                                            | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 2. | Stawka VAT                                                                                                                       | ..... %                             |
| 3. | Kwota VAT                                                                                                                        | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 4. | WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO<br>(wartość oferty netto + wartość podatku VAT)<br>(Zgodna z załącznikiem nr 2/I pozycja<br>OGÓŁEM BRUTTO) | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |

Dla części III\*\*

|    |                                                                                                                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA<br>CZĘŚCI I                                                                                             | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 2. | Stawka VAT                                                                                                                       | ..... %                             |
| 3. | Kwota VAT                                                                                                                        | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 4. | WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO<br>(wartość oferty netto + wartość podatku VAT)<br>(Zgodna z załącznikiem nr 2/I pozycja<br>OGÓŁEM BRUTTO) | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |

Dla części IV\*\*

|    |                                                                                                                                  |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | WARTOŚĆ OFERTY NETTO DLA<br>CZĘŚCI I                                                                                             | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 2. | Stawka VAT                                                                                                                       | ..... %                             |
| 3. | Kwota VAT                                                                                                                        | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 4. | WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO<br>(wartość oferty netto + wartość podatku VAT)<br>(Zgodna z załącznikiem nr 2/I pozycja<br>OGÓŁEM BRUTTO) | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |

Za prace wykonywane podczas usuwania awarii oferujemy:

|    |                                                                                                     |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | CENA ROBOCZOGODZINY<br>Z NARZUTAMI NETTO                                                            | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 2. | Stawka VAT                                                                                          | ..... %                             |
| 3. | Kwota VAT<br>[cena roboczogodziny netto x stawka VAT]                                               | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |
| 4. | CENA ROBOCZOGODZINY<br>Z NARZUTAMI BRUTTO<br>[cena roboczogodziny z narzutami netto +<br>kwota VAT] | ..... złotych<br>(słownie: .....zł) |

W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część cena roboczogodziny będzie jednakowa dla wszystkich części.

Wysokość marży dodana do wartości części brutto użytych do naprawy:

|   |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Wysokość marży za części | ..... %<br>(słownie: .....%) |
|---|--------------------------|------------------------------|

W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 część wysokość marży za części będzie jednakowa dla wszystkich części.

**Termin realizacji:** od dnia podpisania umowy **do 31 grudnia 2018 r.**

W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać 2 konserwacje dla urządzeń wykazanych w załącznikach: 2/1 – 2/IV kol. 13 (w zakresie złożonej oferty)

–pierwszą konserwację oraz jednoczesną inwentaryzację (Załącznik nr 5 do umowy) wykonamy w terminie do 20 lipca 2018 r.

–drugą konserwację wykonamy w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

**Oświadczamy, że:**

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także dysponujemy osobami zdolnymi do jego wykonania – w tym posiadające certyfikaty F-GAZ – owe ( dot. osób wykonujących konserwacje i naprawy).
3. Oferta cenowa została opracowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy w związku z tym żadnych zastrzeżeń.
5. Dołączony do Zaproszenia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**6. Oświadczamy również, że:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| W przypadku wyboru naszej oferty minimum jedna osoba wykonująca bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. | <input type="checkbox"/> *) |
| Prowadzimy działalność gospodarczą w postaci spółki osobowej i nie zatrudniamy żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych jak i umów o pracę)                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> *) |
| Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych jak i umów o pracę)                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> *) |

**7. Oświadczamy, że:**

- ☐ przedmiot zamówienia zrealizujemy sami w całości \*
- ☐ realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w całości \*
- ☐ realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w wymienionym poniżej zakresie\*:

.....

..... \*\*\*

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:</b>                 |                       |
| .....                                                                                 |                       |
| <b>nr telefonu</b> .....                                                              | <b>nr faksu</b> ..... |
| <b>e-mail</b> .....                                                                   |                       |
| <b>Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej:</b> |                       |
| <b>kod</b> .....                                                                      | <b>miasto</b> .....   |
| <b>ulica nr.</b> .....                                                                |                       |

Podane wyżej dane kontaktowe (nr faksu/adres poczty elektronicznej) posłużą do przekazywania informacji zarówno w niniejszym postępowaniu jak również wszelkich informacji związanych z realizacją umowy będącej wynikiem tego postępowania. Dotyczy to również przekazywania informacji w zakresie naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zgłoszeń napraw gwarancyjnych. Dokumenty przesłane na ww. nr faksu/adres poczty elektronicznej uważa się za doręczone Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Za prawidłowe podanie danych teleadresowych odpowiada Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie na bieżąco przekazywanej poczty drogą elektroniczną na wyżej podany nr faksu/adres poczty elektronicznej. W przypadku zaniechania odbierania poczty w ww. sposób Wykonawca ponosi wszelkie skutki z tego wynikające, a brak potwierdzenia otrzymania korespondencji nie powoduje przesunięcia terminów wskazanych w postępowaniu i postanowieniach umowy.

..... dnia, .....

.....

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

\*zaznaczyć właściwe

\*\*wypełnić dla oferowanych części

\*\*\*wpisać zakres

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH |                                                      |                      |               |              |                |                                    |                                 |                                                   |                                              |                                      |                        |                           |                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp. obiektu                                            | Nazwa obiektu                                        | Adres                | Miejscowość   | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia                   | Typ i model urządzenia          | Rodzaj czynnika chłodzącego w instalacji - symbol | Ilość czynnika chłodzącego w instalacji w kg | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny             | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 13 x kol. 14] |
| 1                                                      | 2                                                    | 3                    | 4             | 5            | 6              | 7                                  | 8                               | 9                                                 | 10                                           | 11                                   | 12                     | 13                        | 14                                     | 15                                           |
| 1                                                      | Krajowa Informacja Skarbowa                          | ul. Teodora Sixta 17 | Bielsko-Biala | 43-300       | 1              | Agregat Hirro Rotenso              | model H100V/m4 10,9KW           | R410A                                             | 3,2                                          | balcon 4 piętro                      |                        | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 2              | Rotenso                            | inverter Imoto 126V             | R410A                                             |                                              | 508                                  | 2403245300375180120165 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 3              | Rotenso                            | inverter Imoto 126V             | R410A                                             |                                              | 509                                  | 2403245300375180120291 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 4              | Rotenso                            | inverter Imoto 126V             | R410A                                             |                                              | 511                                  | 2403245300375180120002 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 5              | Rotenso                            | inverter Imoto 126V             | R410A                                             |                                              | 512, 513                             | 240324530037518012000  | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              |                |                                    |                                 |                                                   |                                              |                                      | 10                     | RAZEM                     |                                        |                                              |
| 2                                                      | Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Bielsko-Biala | ul. Traugutta 2a     | Bielsko-Biala | 43-300       | 1              | Klimatyzator kanałowy Miller       | Miller typ B3BX048E             | R 410 A                                           | 2977 gram                                    | 17                                   | HPA040300018           | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 2              | pompa ciepła wentylator            | T4BX-060G                       | nie dotyczy                                       | nie dotyczy                                  | 17                                   |                        | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 3              | kanalowy dachowy wentylator        | EURO OD                         | nie dotyczy                                       | nie dotyczy                                  | 17                                   | 75200507               | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 4              | kanalowy dachowy wentylator        | EURO OD                         | nie dotyczy                                       | nie dotyczy                                  | 17                                   | 72200446               | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 5              | kanalowy dachowy wentylator        | EURO OD                         | nie dotyczy                                       | nie dotyczy                                  | 17                                   | 76200520               | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 6              | klimatyzator przypodłogowy Airwell | Airwell typ SX 18 (RC)          | R410A                                             | 2200 gram                                    | 118                                  | 7SPO12004              | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 7              | klimatyzator mobilny stojący Zibro | Zibro model P332                | R410 A                                            | 620 gram                                     | 117                                  | 80003241               | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 8              | Klimatyzator ścienny LG            | LG S36AW                        | R410 A                                            | 2200 gram                                    | 106                                  | 804KATM00001           | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 9              | Klimatyzator ścienny LG            | LG S36AW                        | R410 A                                            | 2200 gram                                    | 106                                  | 903KABF00061           | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              | 10             | Klimatyzator ścienny Saeco         | Saeco Split Air Motion 24EHPZ-I | R410 A                                            | 2200 gram                                    | 120                                  | CON009EHWP             | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                      |                      |               |              |                |                                    |                                 |                                                   |                                              |                                      | 20                     | RAZEM                     |                                        |                                              |

| Lp. obiektu | Nazwa obiektu                                  | Adres                 | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia        | Typ i model urządzenia              | Rodzaj czynnika chłodzącego w instalacji - symbol | Ilość czynnika chłodzącego w instalacji w kg | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr serijny            | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 13 x kol. 14] |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | 2                                              | 3                     | 4           | 5            | 6              | 7                       | 8                                   | 9                                                 | 10                                           | 11                                   | 12                    | 13                        | 14                                     | 15                                           |
| 3           | Krajowa Informacja Skarbowa Wydział w Będzinie | ul. Józefa Reingera 1 | Będzin      | 42-500       | 1              | Klimatyzator Lennox     | Lennox GHM12NLA                     | R410A                                             | 1,12                                         | 5                                    | brak dostępu          | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 2              | Klimatyzator Lennox     | Lennox NHM48N                       | R32/R125                                          | b.d.                                         | 13                                   | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 3              | Klimatyzator Lennox     | Lennox NHM48N                       | R32/R125                                          | b.d.                                         | 13                                   | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 4              | Klimatyzator Lennox     | Lennox NHM48N                       | R32/R125                                          | b.d.                                         | 13                                   | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 5              | Klimatyzator Toshiba    | Toshiba RAV-SM804UT-E/RAV-SP802AT-E | R410A                                             | 1,7                                          | 9                                    | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 6              | Klimatyzator Toshiba    | Toshiba RAV-SMI403AT-E/RAV-SMI402BT | R410A                                             | 2,8                                          | 12                                   | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 7              | Klimatyzator Tadiran    | Tadiran TAC 490 VER 1.1.            | b.d.                                              | b.d.                                         | 5                                    | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 8              | Klimatyzator Tadiran    | Tadiran TAC 490 VER 1.1.            | b.d.                                              | b.d.                                         | 10                                   | urządzenie zabudowane | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 9              | Klimatyzator ścienny LG | LG INVERTER V (P18EL)               | R410A                                             | 1,15                                         | 5                                    | 410KAYR05Q90          | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              | 10             | Klimatyzator ścienny LG | LG INVERTER V (P18EL)               | R410A                                             | 1,15                                         | 17                                   | 402KAED04996          | 2                         |                                        |                                              |
|             |                                                |                       |             |              |                |                         |                                     |                                                   |                                              |                                      |                       | 20                        | RAZEM                                  |                                              |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 50 | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO |
|----|-----------------------|

.....  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH |                                               |              |             |              |                |                                                    |                               |                                                   |                                              |                                      |                  |                           |                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp. obiektu                                            | Nazwa obiektu                                 | Adres        | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia                                   | Typ i model urządzenia        | Rodzaj czynnika chłodzącego w instalacji - symbol | Ilość czynnika chłodzącego w instalacji w kg | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr serijny       | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 13 x kol. 14] |
| 1                                                      | 2                                             | 3            | 4           | 5            | 6              | 7                                                  | 8                             | 9                                                 | 10                                           | 11                                   | 12               | 13                        | 14                                     | 15                                           |
| 1                                                      | Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Leszno | ul. Dekana 6 | Leszno      | 64-100       | 1              | Klimatyzator Lennox                                | GHM12N                        | R 410                                             | 1,08                                         | 1.16                                 | 11DG0N6041210862 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 2              | Klimatyzator FSC 14 FRAL                           | Super Cool FSC 14             | R 410a                                            | 0,68                                         | 2.2                                  | 1412020084       | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 3              | Klimatyzator FSC 14 FRAL                           | Super Cool FSC 14             | R 410a                                            | 0,68                                         | 2.2                                  | 1412020003       | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 4              | Klimatyzator Mitsubishi                            | brak oznaczenia               | brak danych                                       | 0,68                                         | 1.6                                  | SRF252K2FHN      | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 5              | Klimatyzator M5 CM 025                             | McQuay M5CM025E/M5LC025C      | R 410a                                            | 1,8                                          | 6                                    | 2050240700103    | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 6              | Klimatyzator M5 CM 025                             | McQuay M5CM025E/M5LC025C      | R 410a                                            | 1,8                                          | 6                                    | 2050290700116    | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 7              | centrala nawiewno-wyiewno wentylacyjna             | Area Traders APT-8,5          | R 22                                              | 7,1                                          | 2.2                                  | 318504106707     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 8              | Klimatyzator McQuay                                | M5WM025G/M5LC025C             | R 410a                                            | 1,5                                          | 1.16                                 | 2051231200870    | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              | 9              | Agregat skraplający wraz z chłodnicą freonową 10KW | SWCLAIR, ASGE-36AN WK+SCMI-01 | R410A                                             | 3,4                                          | 2.2                                  | 8440670001173    | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              |                |                                                    |                               |                                                   |                                              |                                      | 18               | RAZEM                     |                                        |                                              |
|                                                        |                                               |              |             |              |                |                                                    |                               |                                                   |                                              |                                      | 18               | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO     |                                        |                                              |

.....  
 podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH |                                                             |               |                      |              |                |                  |                        |                                                   |                                              |                                      |                        |                           |                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp. obiektu                                            | Nazwa obiektu                                               | Adres         | Miejscowość          | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Rodzaj czynnika chłodzącego w instalacji - symbol | Ilość czynnika chłodzącego w instalacji w kg | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny             | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 13 x kol. 14] |
| 1                                                      | 2                                                           | 3             | 4                    | 5            | 6              | 7                | 8                      | 9                                                 | 10                                           | 11                                   | 12                     | 13                        | 14                                     | 15                                           |
| 1                                                      | Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Piotrków Trybunalski | ul. Wronia 65 | Piotrków Trybunalski | 97-300       | 1              | Mitsubishi       | Mitsubishi MS-GA 50    | R410A                                             | 1,8                                          | 308                                  | 7009166T               | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 2              | Mitsubishi       | Mitsubishi SCM/SKM 283 | R222                                              | 2                                            | 325                                  | 352000935              | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 3              | Mitsubishi       | Mitsubishi SCM/SKM 283 | R222                                              | 2                                            | 325                                  | 352000956              | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 4              | MDV              | MS12F8-09HRDNI         | R410A                                             | 0,8                                          | 324                                  | 200073040115409120400  | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 5              | MDV              | MS12F8-09HRDNI         | R410A                                             | 0,8                                          | 328                                  | 200101740115429120313  | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 6              | MDV              | MS12F8-09HRDNI         | R410A                                             | 0,8                                          | 331                                  | 200073040115409120606  | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 7              | MDV              | MS12FU-09HRDNI         | R410A                                             | 0,8                                          | 533                                  | 2401440090164110120214 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              | 8              | MDV              | MS12FU-09HRDNI         | R410A                                             | 0,8                                          | 532                                  | 2401440090164110120035 | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                                             |               |                      |              |                |                  |                        |                                                   |                                              |                                      |                        | 16                        | RAZEM                                  |                                              |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 16 | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO |
|----|-----------------------|

.....  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH |                                              |                         |             |              |                |                  |                        |                                                   |                                              |                                      |             |                           |                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp. obiektu                                            | Nazwa obiektu                                | Adres                   | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Rodzaj czynnika chłodzącego w instalacji - symbol | Ilość czynnika chłodzącego w instalacji w kg | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr serijny  | Ilość konserwacji rocznie | Jednostkowa cena konserwacji brutto zł | Całkowita cena brutto zł [kol. 13 x kol. 14] |
| 1                                                      | 2                                            | 3                       | 4           | 5            | 6              | 7                | 8                      | 9                                                 | 10                                           | 11                                   | 12          | 13                        | 14                                     | 15                                           |
| 3                                                      | Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Toruń | ul. Św. Jakuba 20 Toruń | Toruń       | 47-100       | 1              | FUJITSU          | AWY17LSAZ              | R422D                                             | 2,00                                         | 12                                   | E001280     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 2              | FUJI             | RSG24LFCA              | R410A                                             | 1,40                                         |                                      | E000699     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 3              | DAIKIN           | 4P018718-1C            | R422D                                             | 0,90                                         | 21                                   | BRAK DANYCH | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 4              | DAIKIN           | 4P018718-1C            | R422D                                             | 0,90                                         |                                      | BRAK DANYCH | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 5              | DAIKIN           | 4P018718-1C            | R422D                                             | 2,30                                         | 22                                   | BRAK DANYCH | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 6              | DAIKIN           | 4P018718-1C            | R422D                                             | 2,30                                         |                                      | BRAK DANYCH | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 7              | FUJITSU          | ASYA14LCC              | R410A                                             | 1,10                                         | 31                                   | E015208     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 8              | FUJITSU          | ASYA14LCC              | R410A                                             | 1,10                                         |                                      | E015207     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 9              | FUJITSU          | ASYA07LCC              | R410A                                             | 1,10                                         | 32                                   | E009920     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 10             | FUJITSU          | ASYA07LCC              | R410A                                             | 1,10                                         | 33                                   | E010779     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 11             | FUJITSU          | ASYA09LCC              | R410A                                             | 1,10                                         | 34                                   | E042464     | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              | 12             | LG               | AS-H186TKA2            | R422D                                             | 1,35                                         | 35                                   | G18AH       | 2                         |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              |                |                  |                        |                                                   |                                              |                                      | 24          | RAZEM                     |                                        |                                              |
|                                                        |                                              |                         |             |              |                |                  |                        |                                                   |                                              |                                      | 72          | WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO     |                                        |                                              |

..... podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

### Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:**

- część I obejmuje konserwację 25 urządzeń w 3 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/I – formularz cenowy dla części I,
  - część II obejmuje konserwację 9 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/II – formularz cenowy dla części II,
  - część III obejmuje konserwację 8 urządzeń w 1 jednostce organizacyjnej Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/III – formularz cenowy dla części III,
  - część IV obejmuje konserwację 36 urządzeń w 2 jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej wg załącznika nr 2/IV – formularz cenowy dla części IV.
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, itp. (konserwacje, naprawy i diagnozowanie usterek, wymiany zużytych elementów), opinie techniczne (ekspertyzy zużytych urządzeń, elementów w czasie eksploatacji) znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej. Prace serwisowe należy wykonywać w czasie godzin pracy jednostek Krajowej Informacji Skarbowej tj. od godziny 7:00 do 15:00 w dni robocze.
  2. Wykaz urządzeń jest określony w załącznikach nr 2/I - 2/IV kol. 8 (formularz cenowy dla części I-IV) do Zaproszenia oraz załączniku nr 5 do Zaproszenia stanowiącym wykaz jednostek zewnętrznych wymagających użycia zwykłej.
  3. **Zakres czynności przeprowadzanych w czasie konserwacji:**
    - sprawdzenie filtrów powietrza i w razie potrzeby ich czyszczenie lub wymiana (bez kosztów filtrów),
    - sprawdzenie pasków klinowych i w razie potrzeby ich wymiana (bez kosztu pasków),
    - czyszczenie wymienników, parowników i skraplaczy,
    - sprawdzenie napięcia i poboru prądu przez sprężarki i wentylator,
    - sprawdzenie działania nagrzewnic elektrycznych,
    - sprawdzenie przewodów odprowadzenia skroplin i pomp,
    - sprawdzenie wentylatorów i w razie potrzeby ich czyszczenie,
    - kontrola mocowania sprężarek i wentylatorów,
    - sprawdzenie i kontrola zabezpieczeń elektrycznych,
    - kontrola układów chłodniczych (kontrola ciśnień, regulacja),

- sprawdzenie czynnika chłodzącego i w razie potrzeby jego uzupełnienie, (bez kosztu czynnika chłodzącego),
  - kontrola automatyki sterującej,
  - sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzania skroplin,
  - czyszczenie obudowy urządzeń,
  - czyszczenie anemostatów i kratki wentylacyjnych,
  - odgrzybianie,
  - czyszczenie czujników termostatów,
  - pozostałe prace wymagane przez DTR producentów urządzeń,
  - diagnozowanie ewentualnych uszkodzeń.
4. Po każdej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokół z wykonanych prac serwisowych. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone przez osoby odpowiedzialne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Protokół winien zawierać w szczególności nazwę urządzenia, typ, model, numer seryjny urządzenia nr pomieszczenia, w którym pracuje i jeżeli jest to możliwe rodzaj czynnika chłodniczego i jego ilość.
5. Zamawiający przewiduje wykonanie 2 konserwacji dla urządzeń wykazanych w Załączniku nr 2/I-2/IV:
- pierwszą konserwację oraz jednoczesną inwentaryzację (Załącznik nr 5) należy wykonać **w terminie do 20 lipca 2018 r.**,
  - drugą konserwację należy wykonać **w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 r.**

Faktury za konserwacje wraz z protokołami wykonanych prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w terminie 14 dni od wykonania konserwacji.

6. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do jej diagnozowania i usuwania w terminie 8 godzin roboczych od momentu zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o przyczynach awarii.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wartości oferty brutto do wykonywania diagnozowania awarii, regulacji i zmiany parametrów oraz napraw bieżących polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonych drobnych części w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Naprawy lub wymiany części lub elementów niewymienionych w pkt 7, których stopień zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzeń wykazanych w Załączniku nr 2/I-2/IV kol. 8, będą wykonane przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego odrębnego zlecenia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru innego Wykonawcy.
- Zakres i szacunkowa wartość zostanie określona w protokole konieczności (ofercie cenowej), a rozliczone kosztorysem powykonawczym zweryfikowanym przez

Zamawiającego i opartym o podaną w ofercie cenę jednej roboczogodziny z narzutami brutto. Protokół konieczności (oferta cenowa) winien zawierać czytelne dane naprawianego urządzenia, a w szczególności nazwę urządzenia (jednostka wew., zew., gdzie jest zainstalowany tj. w jakiej Delegaturze/Wydziale Krajowej Informacji Skarbowej, typ, model, nr seryjny, nr pomieszczenia pracy urządzenia, rodzaj czynnika i jego ilość, itp.). Do kosztorysu powykonawczego należy dołączyć kserokopie faktur zakupu części użytych do naprawy lub wymiany, do których doliczono marżę. Na wykonanie naprawy i zamontowane części Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji.

9. Wykonawca musi posiadać możliwość zaopatrzenia w części zamienne do serwisowanych instalacji tak, aby zapewnić sprawne usuwanie awarii. Zamawiający wymaga dostawy nowych części i materiałów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, a w przypadku trudno osiągalnych części w ciągu 15 dni roboczych. W szczególnych okolicznościach czas ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
10. Wymienione zużyte części i materiały eksploatacyjne muszą być okazane Zamawiającemu, a następnie zutylizowane przez Wykonawcę chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej.
11. Do urządzeń zawierających następujący czynnik chłodniczy :
  - a) R-407C powyżej 2,8 kg
  - b) R-410A powyżej 2,4 kg
  - c) R-410B powyżej 2,2 kg
  - d) R-422A powyżej 1,6 kg
  - e) R-422D powyżej 1,8 kg
  - f) R-22 powyżej 3 kg

– będącego substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym, Wykonawca musi za pośrednictwem serwisantów posiadających odpowiednie certyfikaty dokonać stosownych przeglądów wynikających z aktualnych przepisów oraz wpisów do karty obsługi i naprawy urządzenia zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951 ze zm.).
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo uzgadniał termin wejścia do danego obiektu (na podstawie sporządzonego harmonogramu prac) z odpowiednim wyprzedzeniem, to znaczy na pięć dni przed planowaną konserwacją.
13. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi, w szczególności: koszty wykonania konserwacji, koszty dojazdów do i z miejsca wykonywania usług, koszty środków do czyszczenia i dezynfekcji, koszty badania szczelności urządzeń i instalacji zawierających czynnik chłodniczy powyżej określonej normy w pkt 11 dla substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Diagnostowanie usterek.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu objętego umową w wyniku zmiany ilości urządzeń przeznaczonych do wykonania usług konserwacyjnych. Z tytułu tego ograniczenia Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

15. Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia prac konserwacyjnych w taki sposób, aby nie utrudniały one możliwości korzystania z pomieszczeń i budynków,
- udzielenia wsparcia inżynieryjno–technicznego w zakresie oceny stanu technicznego oraz kwalifikowania urządzeń i instalacji do ewentualnych napraw, ustalanie zakresu tych napraw,
- natychmiastowego zgłoszenia zauważonych uszkodzeń, nieprawidłowości instalacji, które skutkują koniecznością wykonywania prac naprawczych w celu przywrócenia prawidłowego działania instalacji i urządzeń,
- wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami Producenta bądź Gwaranta (dotyczy urządzeń na gwarancji),
- posiadania na obszarze Rzeczypospolitej certyfikatów dla personelu w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1951, ze zm.),
- posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymienionych w grupie 1 załącznika nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828), tj. urządzenia instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną wymienione w pkt 2 ( do 1kV),
- posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymienionych w grupie 2 załącznika nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne wymienione w pkt 5, 6, 7, 10 Rozporządzenia,
- wykonania usługi będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązujących przepisami, normami, zasadami sztuki oraz wymaganiami zamawiającego, z materiałów własnych, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),
- używania środków do czyszczenia i dezynfekcji posiadających atest PZH,
- postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.).
- specjalistycznego przeszkolenia własnego personelu w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony p.poż. oraz do zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz

wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego, przestrzegania przepisów BHP o p.poż, w trakcie i w związku z wykonywaniem robót,

- w czasie trwania robót zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych, utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowania wszelkich, materiałów i urządzeń w wyznaczonym miejscu oraz sukcesywnego usuwania niepotrzebnych urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- **wykonawca zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia arkusza inwentaryzacyjnego – załącznik nr 5 – weryfikujący aktualne dane o serwisowanych urządzeniach w terminie do 20 lipca 2018 r.** W przypadku braku możliwości ich odczytu o odnotowanie w załączonym wykazie (*dane nieczytelne lub brak*).

**UMOWA NR .../2018 dla części .....  
(PROJEKT)**

zawarta w dniu 2018 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17,  
43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-21-69-306, REGON 366063511

reprezentowaną przez:

**Romana Kucharczyka - Dyrektora,**

zwaną dalej Zamawiającym

a

.....

NIP: ....., REGON .....,

reprezentowaną przez:

.....

.....,

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku 0110-KLL2.261.30.2018 na bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej została zawarta umowa następującej treści.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie z zapisami Zaprośzenia do składania ofert 0110-KLL2.261.30.2018.1 oraz złożoną ofertą z dnia ..... 2018 r.
2. Opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 2 do umowy.
3. Typy urządzeń w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej określa Załącznik nr 3 do umowy.

## § 2

### TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2018 roku.
2. W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 2 konserwacje dla urządzeń wykazanych w Załączniku nr 3 do umowy:
  - 1) pierwsza konserwacja oraz jednoczesna inwentaryzacja (Załącznik nr 5 do umowy) w terminie do 20 lipca 2018 r.
  - 2) druga konserwacja w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r.
3. Faktury za konserwacje wraz z protokołami wykonanych prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w terminie 14 dni od wykonania konserwacji.
4. Wykonanie napraw w przypadku awarii urządzeń wykazanych w Załączniku nr 3 do umowy odbędzie się po uprzednim przedstawieniu kosztorysu i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Realizacja napraw będzie się odbywała na podstawie zlecenia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru innego Wykonawcy.
5. Wszystkie prace serwisowe objęte niniejszą umową Wykonawca wykonuje w dniach roboczych w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
6. W uzasadnionych przypadkach prace serwisowe mogą być wykonywane w innych godzinach niż wskazane w ust. 5 za zgodą Zamawiającego.

## § 3

### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za wykonywane usługi określone w § 1 umowy wynosi łącznie: ..... **zł brutto (słownie: ..... złotych)** i obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, a także wszystkie koszty, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny, przyjazdy w przypadku awarii, ewentualne diagnozowanie i określenie kosztów naprawy w przypadku awarii urządzenia wykazanego w Załączniku nr 3 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie po przeprowadzonej konserwacji, na podstawie faktury i podpisanych przez obie strony protokołów z wykonanych prac serwisowych wystawionych przez Wykonawcę. W przypadku faktury zbiorczej należy wyszczególnić jednostki, których konserwacja dotyczyła wraz z podaniem wartości zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
4. Faktury za konserwacje wraz z protokołami wykonanych prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w terminie 14 dni od wykonania konserwacji.
5. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, ani regulować w drodze kompensaty (art. 509 Kodeksu cywilnego).
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w terminie uzgodnionym w § 3 ust. 3 umowy **Wykonawcy** przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

#### § 4

#### PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1. Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie usługi.
3. Wykonawca odpowiada za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązywania się z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.
4. Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana przez pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
5. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 pracownik, który będzie wykonywać czynności zgodnie z art. 22 par.1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), związane z realizacją niniejszego zamówienia, był zatrudniony przez Wykonawcę na umowę o pracę.
6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Pozostałe dane zawarte w kopii umowy powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy. W razie ustania stosunku pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca uzupełnia stan osób realizujących przedmiot umowy o inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego, oraz przedkłada na żądanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 6. Brak spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowany jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych.
8. Zapisy ust. 5, 6 i 7 nie dotyczą Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych nie zatrudniających żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę).

9. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego:

.....

po stronie Wykonawcy:

.....

## § 5

### KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także opóźnienie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, albo z powodu niewykonania umowy,
  - 2) w wysokości 200,00 zł za stwierdzenie braku pracownika realizującego przedmiot umowy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym takie uchybienie nastąpiło oddzielnie.\*
3. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania zapisów umownych, za wyjątkiem ust. 2 pkt 1.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
6. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary umownej w terminie, kara ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.

## § 6

### ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań

wynikających z Umowy. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko okresu realizacji umowy, ale także okresu późniejszego.

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).
5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu Umowy zapoznać pracowników z oświadczeniem o zachowaniu poufności i przekazać Zamawiającemu oświadczenie o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik Nr 4 do Umowy.
8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.

## **§ 7**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W uzasadnionych przypadkach umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości urządzeń podlegających konserwacji w przypadku ich wyłączenia z użytku lub likwidacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za konserwację klimatyzatorów, które nie będą już serwisowane.

## § 8

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku od towarów i usług, Wykonawca, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego, jest uprawniony do wystawienia faktury uwzględniającej obowiązującą stawkę VAT.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją umowy **Strony** poddają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Wykonawca**

#### Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – kopia formularza oferty złożonego przez Wykonawcę;
2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 – kopia formularza cenowego złożonego przez Wykonawcę
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o ochronie informacji.
5. Załącznik nr 5 –arkusz inwentaryzacyjny.

\*) zapis zostanie dostosowany do Wykonawcy po wyborze oferty – w przypadku Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającego pracowników zostanie punkt umowy usunięty

....., dnia .... czerwca 2018 r.

***Oświadczenie o ochronie informacji***

W związku wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr .....  
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, informacji niejawnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą, której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Krajowej Informacji Skarbowej.
4. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
5. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr .....
6. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy nr ..... po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy..

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2204 ze zm.),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000);
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm).

Każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

.....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*



[illegible]

**Wykaz jednostek zewnętrznych wymagających użycia windy**

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI                                                                      | Miejsce instalacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Krajowa Informacja Skarbowa<br>Delegatura Leszno<br>ul. Dekana 6<br>64-100 Leszno    | Klimatyzator Lennox – GHM12N – montaż na wysokości 5,7 m,<br>Klimatyzator Mitsubishi – montaż na wysokości 5,5 m,<br>Klimatyzator McQuay – M5WM025G/M5LC025C – montaż na wysokości 5,7m.                                                                                                                          |
| 2.  | Krajowa Informacja Skarbowa<br>Delegatura Toruń<br>ul. Św. Jakuba 20<br>87-100 Toruń | FUJITSU – AWY17LSAZ – montaż na wysokości 3,3 m,<br>FUJI – RSG24LFCA – montaż na wysokości 3,3 m,<br>DAIKIN – 4P018718-1C – montaż na wysokości 9 m,<br>DAIKIN – 4P018718-1C – montaż na wysokości 9 m,<br>DAIKIN – 4P018718-1C – montaż na wysokości 7,5 m,<br>DAIKIN – 4P018718-1C – montaż na wysokości 7,5 m. |
| 3.  | Krajowa Informacja Skarbowa<br>Wydział Cieszyn<br>ul. Bielska 47A<br>43-400 Cieszyn  | Klimatyzator ELECTRA – montaż na wysokości II piętra                                                                                                                                                                                                                                                              |

....., dnia ..... czerwca 2018 r.

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWĄ<br/>INFORMACJĘ SKARBOWĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RODO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”)**. Krajowa Informacja Skarbowa ma siedzibę w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, ul. Teodora Sixta 17, numer tel. 33 485-34-91, adres e-mail: [kis@mf.gov.pl](mailto:kis@mf.gov.pl), strona internetowa: [www.kis.gov.pl](http://www.kis.gov.pl);
- w **Krajowej Informacji Skarbowej** wyznaczony został **Inspektor Ochrony Danych**, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: [iod.kis@mf.gov.pl](mailto:iod.kis@mf.gov.pl) lub pisząc **na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej - z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn. **„Bieżące serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pompy ciepła, wentylatorów dachowych oraz agregatów skraplających, znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Krajowej Informacji Skarbowej- 0110-KLL2.261.30.2018”**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z prowadzonym postępowaniem;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.