



## Krajowa Informacja Skarbowa

0110-KLL2.260.26.2018.5

ZKP – 13/2018

### Wykonawcy wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w związku z zamówieniem publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa zasilaczy awaryjnych” znak sprawy ZKP-13/2018, uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści (zachowano oryginalną pisownię):

#### Pytanie

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pyt. nr 2 zgodnie z którym zasilacz awaryjny UPS musi zapewnić wymagane podtrzymanie zasilania w SOPZ bez dodatkowego modułu bateryjnego przy równoczesnym utrzymaniu treści pkt 10 specyfikacji w myśl którego "czas podtrzymania dla obciążenia 50 % zasilacza UPS wraz z jednym modułem baterii" uprzejmie prosimy o sprecyzowanie pkt 10 SOPZ.

#### Odpowiedź

W związku z zapytaniem Zamawiającego wprowadza zmianę w punkcie 10, w załącznikach nr 5/I i 5/II do ZSIWZ – Zmieniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zmiany SIWZ z dnia 26 listopada 2018 r. nr pisma 0110-KLL2.260.26.2018.4

#### Załącznik 5/I

#### Było:

Poz.	Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry
10.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS wraz z jednym modułem baterii	14 min.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS**: .....

**Jest:**

Poz.	Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry
10.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS	14 min.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS**: .....

**Załącznik 5/II****Było:**

Poz.	Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry
10.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS wraz z jednym modulem baterii	14 min.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS**: .....

**Jest:**

Poz.	Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry	Oferowane parametry
10.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS	14 min.	Czas podtrzymania dla obciążenia 50% zasilacza UPS**: .....

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Powyższa odpowiedź została przesłana do potencjalnych Wykonawców, którzy przysłali zapytania oraz została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: [www.kis.gov.pl](http://www.kis.gov.pl) w zakładce Ogłoszenia/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. EUR.

DYREKTOR  
KRAJOWEJ INFORMACJI  
SKARBOWEJ  
  
Reman Kucharczyk